



2.7c ETE NJZ MODELOVÁ ALTERNATIVA EU-APWR - ŘEZ BLOKEM



A NÁDOBA KONTEJNMENTU

- 01 NÁDOBA REAKTORU
- 02 PAROGENERÁTORY
- 03 ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY
- 04 KOMPENZÁTOR OBJEMU
- 05 HLAVNÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ
- 06 ZDOKONALENÝ HYDROAKUMULÁTOR
- 07 DOPLŇOVACÍ ZÁSOBNÍK VODY
- 08 HLAVNÍ TRASA PAROVODU
- 09 HLAVNÍ TRASA NAPÁJECÍ VODY
- 10 NÁDOBA KONTEJNMENTU Z PŘEDPJATÉHO BETONU
- 11 OTOČNÝ JEŘÁB
- 12 ROZVÁDĚCÍ POTRUBÍ SPRCHOVÉHO SYSTÉMU KONTEJNMENTU
- 13 MONTÁŽNÍ OTVOR PRO ZAŘÍZENÍ OD KONTEJNMENTU
- 14 ZAVÁŽECÍ STROJ

B BUDOVA REAKTORU

- 15 SPRCHOVÝ SYSTÉM KONTEJNMENTU/VÝMĚNÍK ODVODU ZBYTKOVÉHO TEPLA
- 16 SPRCHOVÝ SYSTÉM KONTEJNMENTU/ČERPADLA ODVODU ZBYTKOVÉHO TEPLA
- 17 ČERPADLA HAVARIJNÍHO VSTRÍKU
- 18 RČA NA HLAVNÍM PARNÍM POTRUBÍ
- 19 RYCHLOZÁVĚRNÉ ARMATURY NA TRASE NAPÁJECÍ VODY
- 20 BLOKOVÁ DOZORNA
- 21 BEZPEČNOSTNÍ ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA A MÍSTNOST ZDROJŮ
- 22 VÝMĚNÍK VODY VLOŽENÉHO OKRUHU
- 23 TRANSPORTNÍ STROJ PRO MANIPULACI S PALIVEM
- 24 BAZÉN VYHOŘELÉHO PALIVA (BVP)
- 25 VÝMĚNÍK BVP

C BUDOVA STROJOVNY

- 26 VYSOKOTLAKÝ DÍL TURBÍNY
- 27 NÍZKOTLAKÝ DÍL TURBÍNY
- 28 GENERÁTOR
- 29 SEPARÁTOR VLHKOSTI A OHŘÍVAČE
- 30 HLAVNÍ JEŘÁB
- 31 HLAVNÍ KONDENZÁTOR
- 32 NÍZKOTLAKÉ OHŘÍVAČE
- 33 ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA A MÍSTNOST STROJŮ

E BUDOVY PLYNOVÉ TURBINY

- 38 JEDNOTKA ZDROJE CHLADU A ČERPADLO SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ

F VSTUPNÍ BUDOVA


- 39 JEDNOTKA ZDROJE CHLADU A ČERPADLO NEDŮLEŽITÉ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

D POMOCNÉ BUDOVY

- 34 SBĚRNÁ NÁDRŽ
- 35 NÁDRŽ KYSELINY BORITÉ
- 36 SBĚRNÁ NÁDRŽ ODPADŮ
- 37 NÁDRŽ VYČERPANÝCH IONEXŮ

G VOLNÝ PROSTOR

- 40 POMOCNÝ DOPLŇOVACÍ ZÁSOBNÍK VODY
- 41 NÁDRŽ DOPLŇOVACÍ VODY PRIMÁRNÍHO OKRUHU



ÚJV Řež a.s.
divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68

Ř. útvar 505 Zprac. útvar 505

Datum 09/2009
Zak. číslo 29-4949-21-002
Stup. ochrany
Soubor 016_APWR1700_rez

Vypracoval Ing. Tlapová
Kontroloval Ing. ŘibFid
Ved. zp. út. Ing. Bauer
HIP Ing. ŘibFid

Stavba-prov. s. NJZ ETE
Název zakázky Dokumentace EIA - část H
Název výkresu ŘEZ BLOKEM -
MODELOVÁ ALTERNATIVA APWR 1700

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------|
| Měřítka | - | Skart. znak | 1297x594 |
| Formát | A3 / 2xA4 | Pof. číslo | 016 |
| Archivní číslo | EGP 5053-D-093082 | | |
| Index | Změna | Datum | Opravit |